

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०

31295

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....गाजियाबाद.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या ट-FSV/२०२०

दिनांक २२/०९/२०२०

सेवा में,

स्वामी / प्रबंधक
मैसर्स जे.के.जी. इंटरनेशनल स्कूल
शक्तिखण्ड - २ इन्दिरापुरम
जनपद गाजियाबाद

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या ५-५ दिनांक ५-५

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध तीस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये तीन सौ मात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद में चालान संख्या 1100208 दिनांक 21/09/2020 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त तीस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। २२/०९/२०२०
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम।
3. संस्थान का विवरण। स्कूल
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। तीस अदद।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। तीस अदद।
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

| क्रमांक | फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार | क्षमता | संख्या | कार्यशील / अकार्यशील |
|---------|------------------------------|--------|--------|----------------------|
| 1. | ABC टाइप | 05 kg | 30 | कार्यशील |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय मेरठ

22/09/20
(नमन सिंह)
अग्निशमन अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2
 प्रपत्र सं०-43ए (1)
 (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व बाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर
- लेखाशीर्षक का 13 डीजिट कोड

भारतीय स्टेट बैंक राजनगर गाजियाबाद
 मैसर्स जे.के.जी. इंटरनेशनल स्कूल
 शक्ति खण्ड-2 इन्दिरापुरम गाजियाबाद

फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग फीस

| |
|---|
| 6070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं |
| 60- अन्य सेवाएं |
| 109- आम से उधार व उसका नियंत्रण |
| 04- फायर विगेंड द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में वसूली। |

| मुख्य लेखाशीर्षक | उपमुख्य शीर्षक | लघु शीर्षक | उपशीर्षक | ब्यौरवार शीर्षक | धनराशि (अंको में) |
|------------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| 0070 | 60 | 109 | 01 | - | 300/- |
| | | | | - | / |

धनराशि (शब्दों में) तीन सौ रुपये मात्र....

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

[Signature]
 अग्निशामक अधिकारी
 बी.शाही, गाजियाबाद

योग 300/2

जमाकर्ता के राम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान सं०.....

IL00208



अंको में रू०

शब्दों में रू०

दिनांक.....

प्राप्त किया
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
 बैंक की मुहर सहित